

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

**Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
van 13 december 2022 .**

Aanwezig:

Jo Roggen, Burgemeester
Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen
Herman Stiers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Nadia Najem, Elke Allard, schepenen

**Melding voor het melden van een propaangastank, referentie omgevingsloket OMV_2022157919
- referentie gemeente OMV_2022_00140**

Het college

Juridische basis:

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 56.
2. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
3. Het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en latere wijzigingen (VLAREM II)
4. Het omgevingsvergunningendecreet en uitvoeringsbesluit

Probleemstelling:

Het betreft een aanvraag voor het melden van een propaangastank

Motivering:

De omgevingsvergunning wordt als bijlage gehecht aan deze beslissing.

Kennis genomen

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Sonja Theunis wonende te Glabbeekstraat 55 te 3450 Geetbets, voor het melden van een propaangastank met inrichtingsnummer 20221126-0007, gelegen te Glabbeekstraat 55, kadastrale ligging: afdeling 1 sectie D nr. 390D2, met als voorwerp: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Omvattende:

Aangevraagde rubrieken voor deze inrichting:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Klasse
17.1.2.2.1°	[17. - Gevaarlijke stoffen] > [17.1. - opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, en opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen] > [17.1.2. - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen, met	1600 liter	3

	uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17.1.1] > [17.1.2.2. - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen:] > [17.1.2.2.1° - tot en met 3000 liter] (Nieuw)		
--	---	--	--

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid aangevraagd	Hoeveelheid gecoördineerd en vergund	Klasse
17.1.2.2.1°	[17. - Gevaarlijke stoffen] > [17.1. - opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, en opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen] > [17.1.2. - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17.1.1] > [17.1.2.2. - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen:] > [17.1.2.2.1° - tot en met 3000 liter] (Nieuw) klasse 3	1600 liter	1600 liter	3

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3. Deze aktenaam stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Artikel 4. De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende (milieu)voorwaarden:

1. VLAREM II, deel 4: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen.
2. VLAREM II, deel 5: Hoofdstukken 5.17
3. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Deze melding stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Namens het college:

In opdracht: de Algemeen directeur
get. Herman Stiers

Voor eensluidend uittreksel:
De Algemeen directeur
Herman Stiers

De Burgemeester
get. Jo Roggen

De Burgemeester
Jo Roggen